



ПАСПОРТ
Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ
КЕНС.635159.005 ПС



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ предназначен для ввода сетевого кабеля в оболочку взрывозащищенных светильников и коробок, устанавливаемых во взрывоопасных зонах.

1.2. Структура условного обозначения изделия:

ВКВ – XX – X

└── Тип присоединительной резьбы (1/2, или 3/4, или М25);
└── Вид кабельного ввода (Б – под кабель в бронированной оплетке).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014	1 Ex db IIC Gb/1 Ex e IIC Gb / Ex tb IIIc Db
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не хуже	IP 66/67
Рабочая температура, °С	от минус 60 до плюс 150

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование документа	Количество
Руководство по эксплуатации КЕНС.635159.005 РЭ	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Паспорт КЕНС.635159.005 ПС	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Копия сертификата соответствия	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Комплект сменных частей КЕНС.305652.008 или КЕНС.305652.011	1 шт. на изделие

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ввод кабельный взрывозащищенный признан годным к эксплуатации и соответствует КЕНС.635159.001 ТУ.

ОТК

Дата выпуска _____ 20____ г.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 5.1. Все материалы, из которых изготовлен ввод кабельный, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды.
- 5.2. После окончания эксплуатации ввод кабельный не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

6. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок службы кабельной и трубной арматуры, изготовленной из нержавеющей стали – 10 лет.
- 6.2. Допустимый срок хранения в транспортной таре – 1 год.
- 6.3. Гарантийный срок – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 7.1. Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объекте применения.
- 7.2. Рекламации по установленной форме предъявлять предприятию – изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимают. Рекламации направлять по адресу:

302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «Протон»
тел./факс (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20

Дата ввода в эксплуатацию	ФИО исполнителя	Подпись исполнителя	Примечание